

## ESCLARECIMENTO

### **CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 07/2020**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de uma adutora de alimentação para Estação de Tratamento de Água do SAAE.**

Esclarecimento ao Edital da licitação em epígrafe, proposto por “Edivaldo Santos | Grupo Amaralina”, datado de 27/05/2020, recebido via e-mail.

Diante do requerimento de esclarecimento, abaixo:

*“Boa tarde!*

*Por favor esclarecer as dúvidas abaixo;*

*\*Pelos dados disponibilizados nos projetos e quantitativos de volumes em planilhas se percebe que o trecho não é*

*superior a 4.110 m somando-se o trecho em tubos de 450 e 400 mm*

*\*\*No item 2.3.1 Assentamentos tubo DN 400mm esta sendo considerado toda linha em DN 400mm e não é isso que*

*se percebe pelos projetos e perfil disponibilizados, pois temos também DN 450mm na linha;*

*\*\*\*No item Fornecimento de materiais 3.18 Tubo JE FF DN 400mm (4.122m) acreditamos que não esta sendo*

*considerado o desconto dos Tubos DN 450mm ou esta sobra de material (Tubo DN 400mm) será apenas fornecido ao*

*SAAE sem assentamento dos mesmo tendo em vista que não há previsão de quantitativos de volumes de abertura,*

*reaterro, etc.. de valas em planilha para esta diferença de aproximadamente 500m de Tubos DN 400mm;*

*\*\*\*\*Também nos Projetos/Perfil está sendo indicado um corte entre o terreno natural e o graide definitivo para então*

*se deixar a adutora em profundidade definitiva, pois bem a execução deste graide definitivo será de responsabilidade*

*do SAAE ou o mesmo já se encontra em seu graide defino nos dias de hoje, pois não temos estes volumes previstos na*

*planilha orçamentaria de quantitativos;”*

Conforme verificado com o setor técnico da autarquia, representado através da Sra. Edna Cristina Leal, Engenheira Civil, temos a esclarecer o que segue:

*\*\*Quanto ao item 2.3.1 - Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 400 mm, junta elástica, será retificada a planilha orçamentária incluindo o assentamento da tubulação DN 450.*

*\*\*\*Quanto ao item 3.18 - Fornecimento de Tubo fofo com ponta e bolsa - L = 6,00 m - TK7JGS - DN 400, será retificada a planilha orçamentária reduzindo a quantidade do material, visto que não houve o desconto da tubulação DN450 do montante.*



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua XV de Novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62 Inscr. Est.: 416.107.443.116 Tel./Fax: (14) 3269-7700

site: [www.saaelp.sp.gov.br](http://www.saaelp.sp.gov.br)

---

*\*\*\*\* Quanto ao corte do terreno natural ao graide projetado, será retificada a planilha orçamentária, incluindo os volumes de cortes e aterros necessários para a prestação do serviço pela licitante vencedora.*

Esclarecidos os pontos, deverá ser dada ciência do esclarecimento ao requerente, bem como ser disponibilizado junto ao Edital para que os licitantes tomem conhecimento.

Lençóis Paulista, 01 de junho de 2020.

**RODRIGO LUCIANO MOREIRA**

- Membro da Comissão de Licitações/SAAE-LP-