



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua XV de Novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62 Inscr. Est.: 416.107.443.116 Tel./Fax: (14) 3269-7700

site: www.saaelp.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 07/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de uma adutora de alimentação para Estação de Tratamento de Água do SAAE.

Esclarecimento ao Edital da licitação em epígrafe, proposto por Edivaldo Santos | Grupo Amaralina | datado de 12/06/2020, recebido via *e-mail*.

Diante do requerimento de esclarecimento, abaixo:

“Segue abaixo solicitação de esclarecimento e solicitação de base de cálculo para o item em específico ESCORAMENTO DE VALAS;

Acredito que os cálculos estão equivocados, pois como se sabe deve ser considerado A EXTENSÃO DO TRECHO X ALTURA X 2 (DOIS LADOS DA VALA) e aparentemente não está sendo calculado desta forma e as normas de segurança exige que valas com profundidade superior a 1,25 sejam escoradas;

Se possível enviar a planilha de cálculo deste item para análise”.

2.2	ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DRENAGEM		
2.2.1	Escoramento de vala, tipo pontaleteamento	M ²	3.212,00
2.2.2	Escoramento de vala, tipo descontínuo	M ²	210,00
2.2.3	Escoramento contínuo de valas, misto, com perfil de 8"	M ²	20,00

Conforme verificado com o setor técnico da autarquia, representado através da Sra. Edna Cristina Leal, Engenheira Civil, temos a esclarecer o que segue:

“ - Informo que, quanto ao questionamento acerca dos subitens 2.2.1; 2.2.2 e 2.2.3 que compõem o item 2.2 - Escoramento, Esgotamento e Drenagem, de fato foi considerada apenas uma das duas faces do escoramento de vala, e precisará ser feito, na quantificação apresentada em planilha orçamentária, e portanto os itens serão revistos e retificados”.

Atenciosamente,

Edna Cristina Leal

Engenheira Civil

CREA - MG 211170/D

Visto CREA - SP 5070585736

Esclarecidos os pontos, deverá ser dada ciência do esclarecimento ao requerente, bem como ser disponibilizado junto ao Edital para que os licitantes tomem conhecimento.

Lençóis Paulista, 19 de junho de 2020.

PATRÍCIA DE SOUZA

- Comissão Julgadora de Licitações/SAAE-LP-