

## Licitações - SAAE de Lençóis Paulista

---

**De:** Licitações - SAAE de Lençóis Paulista <licitacoes@saaelp.sp.gov.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 24 de junho de 2016 16:36  
**Para:** 'Jose Lara - Prohisa'  
**Assunto:** ENC: RES: ENC: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 /2016

**Prioridade:** Alta

Boa tarde  
Referente ao item01:  
Houve uma falha na descrição. O correto é **PN 25**.  
O edital deverá ser retificado.  
Por gentileza, confirmar o recebimento deste.  
Atenciosamente,



Patrícia de Souza  
Assistente Téc. Administrativo  
Licitações e Compras  
SAAE Lençóis Paulista  
[licitacoes@saaelp.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saaelp.sp.gov.br)

Tel: +55 14 3269-7700  
Web: [www.saaelp.sp.gov.br](http://www.saaelp.sp.gov.br)



---

**De:** engenharia@saaelp.sp.gov.br [mailto:engenharia@saaelp.sp.gov.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 24 de junho de 2016 16:26  
**Para:** licitacoes@saaelp.sp.gov.br  
**Assunto:** Fwd: RES: ENC: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 /2016

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** RES: ENC: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 /2016  
**Data:** Fri, 24 Jun 2016 13:17:59 -0300  
**De:** Quirino Cochi Júnior <[quicojunior@gmail.com](mailto:quicojunior@gmail.com)>  
**Para:** [engenharia@saaelp.sp.gov.br](mailto:engenharia@saaelp.sp.gov.br) <[engenharia@saaelp.sp.gov.br](mailto:engenharia@saaelp.sp.gov.br)>

Evandro, boa tarde!

Sobre o questionamento do gabarito de furação das flanges.  
Deve ter sido lançado errado, a solicitação para o local são todas em PN25.  
Sobre cancelar, não podemos apenas fazer correção?  
Qualquer dúvida, estou a disposição.

abraço

Quirino Cochi Júnior  
(14) 9.9638.7797  
(14) 9.9638.7741

---

**De:** [engenharia@saaelp.sp.gov.br](mailto:engenharia@saaelp.sp.gov.br)  
**Enviado:** sexta-feira, 24 de junho de 2016 08:29

**Para:** [Quirino Cochi Júnior; compras@saaelp.sp.gov.br](mailto:Quirino Cochi Júnior; compras@saaelp.sp.gov.br)

**Assunto:** Fwd: ENC: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 /2016

Bom dia  
Quirino

foi questionado por uma empresa o edital onde pede 4 peças em PN-10.

A dúvida é se é PN-25.

Verifique esta dúvida e me informe o mais rápido possível, pois teremos que cancelar e publicar o edital novamente.

grato

Evandro

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** ENC: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 /2016

**Data:** Fri, 24 Jun 2016 07:50:19 -0300


**De:** Licitações - SAAE de Lençóis Paulista <[licitacoes@saaelp.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saaelp.sp.gov.br)>

**Para:** [eta.controle@saaelp.sp.gov.br](mailto:eta.controle@saaelp.sp.gov.br), [engenharia@saaelp.sp.gov.br](mailto:engenharia@saaelp.sp.gov.br)

Bom dia, Quirino e Evandro


Por gentileza, responder a dúvida técnica abaixo:

Atenciosamente,



**Patrícia de Souza**  
Assistente Téc. Administrativo  
Licitações e Compras  
SAAE Lençóis Paulista  
[licitacoes@saaelp.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saaelp.sp.gov.br)

**Tel:** +55 14 3269-7700  
**Web:** [www.saaelp.sp.gov.br](http://www.saaelp.sp.gov.br)



---

**De:** Jose Lara - Prohisa [<mailto:joselara@prohisa.com.br>]

**Enviada em:** quinta-feira, 23 de junho de 2016 16:22

**Para:** [licitacoes@saaelp.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saaelp.sp.gov.br)

**Assunto:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 /2016

Prezados Senhores:

Com referencia ao item 01 conforme transcrito do Edital nº 17/2016 cujo objeto é a "aquisição de materiais para confecção de gaiola da treliça da linha de recalque da Estação Elevatória de Esgotos, no Município de Lençóis Paulista, conforme quantidades e especificações descritas no Anexo II".

Item 01 – 04 pçs Extremidade Bolsa/Flange FºFº 500mm JGS Integrado, Classe de Pressão K9 **PN10** NBR 15.420, Flanges NBR 7675, revestimento Interno e externo com primer epoxi bi componente

Todos os materiais com flanges estão sendo solicitados na classe de pressão PN 25.


Nossa duvida é justamente se o material solicitado no item 01 é PN 10 mesmo, esta correto ou houve falha na descrição e o correto é PN 25?

Aguardamos resposta

Obrigado

////////////////////////////////////

Jose de Lara  
Vendas / Licitações  
[joselara@prohisa.com.br](mailto:joselara@prohisa.com.br)  
[josevlara@yahoo.com](mailto:josevlara@yahoo.com)



(19) 3229-6267  
(19) 99721-0708 (vivo) (19)988246548 (oi)

////////////////////////////////////