



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua XV de Novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62

Inscr. Est.: 416.107.443.116

site: www.saaelp.sp.gov.br

Tel./Fax: (14) 3269-7700

ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018 - PROCESSO 39/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO DESCRITA NO ANEXO I DO EDITAL.

Esclarecimento ao Edital da licitação em epígrafe, proposto por IMBIL - Indústria e Manutenção de Bombas ITA Ltda, datado de 15/10/2018, recebido via *email*.

A empresa questiona:

“1 - Com relação ao item 2 do certame, entendemos que serão aceitos equipamento com bocal de recalque com diâmetro de 125 mm, favor confirmar nosso entendimento.

2 – Com relação ao item 3 do certame, entendemos que serão aceitos equipamento com bocal de sucção de 150 mm e bocal de recalque de 125 mm, uma vez que a vazão solicitada no item supera o limite para os bocais indicados também no edital, favor confirmar nosso entendimento.”

Quanto às dúvidas, temos a dizer o que segue:

Para ambas as questões, os entendimentos estão corretos, conforme consta do Termo de Retificação.

- ✓ O item "2" o diâmetro correto do bocal de recalque é de 125mm;
- ✓ O item "3" o diâmetro correto do bocal de sucção é de 150mm e do bocal de recalque de 125mm.

Esclarecidos os pontos, deverá ser dada ciência do esclarecimento ao requerente, bem como ser disponibilizado junto ao Edital para que os licitantes tomem conhecimento.

Lençóis Paulista, 16 de outubro de 2018.

PATRÍCIA DE SOUZA

- Pregoeira/SAAE-LP-