



**TERMO DA SESSÃO PÚBLICA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 - PROCESSO 37/18**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TUBO CORRUGADO PEAD PAREDE DUPLA DN 600MM, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL.**

**DATA:** 09 de outubro de 2018 - às 09:30 horas.

**LOCAL:** Sala de Reuniões do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, localizada à Rua XV de novembro nº 1.111, centro, em Lençóis Paulista.

**PREGOEIRA:** Patrícia de Souza.

**EQUIPE DE APOIO:** William Donizete de Assis.

Inicialmente a pregoeira e equipe de apoio procederam ao credenciamento das empresas interessadas, que apresentaram documentos autorizadores para oferta de lances, recebendo também, neste momento os envelopes de proposta e habilitação.

Participam da sessão pública de pregão as empresas:

- **KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA**, CNPJ 26.092.860/0001-96, representada pelo Sr. NICOLAU EDUARDO DE GODOY BARCO, RG 28.536.947-7, CPF 284.671.068-67;
- **POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA**, CNPJ 14.482.258/0001-86, representada pelo Sr. BRUNO NAKAMURA VELOSO PERES, RG 35.400.771-3, CPF 422.753.028-83;

Dando prosseguimento, foram abertos os envelopes de proposta que tiveram seus conteúdos lidos e rubricados pelos presentes.

Verificou-se que a empresa **POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA** apresentou proposta divergente do Edital, sendo apresentada na proposta a seguinte descrição do objeto:

*“Tubo corrugado PEAD parede dupla DN 800mm (DI 716mm)*

*Especificações: Tubo corrugado para esgoto, com corrugação anelar externa e parede interna lisa, sistema ponta / bolsa, em polietileno de alta densidade (PEAD), conforme ABNT NBR ISO 21138-1 e 21138-3, série DN/DE 800 mm, diâmetro interno de 716 mm, fornecido em barras de 6 metros, com um anel por barra, classe de rigidez SN 4 (4000 Pa) conforme ISO 9969.”*

O Edital em epígrafe especifica:

*“Tubo corrugado PEAD parede dupla DN 600mm*

*Especificações: Tubo corrugado para esgoto, com corrugação anelar externa e parede interna lisa, sistema ponta / bolsa, em polietileno de alta densidade (PEAD), conforme ABNT NBR ISO 21138-1 e 21138-3, série DN/DI 600 mm, diâmetro interno mínimo de 588 mm, fornecido em barras de 6 metros, com um anel por barra, classe de rigidez SN 4 (4000 Pa) conforme ISO 9969.”*

Assim sendo, a pregoeira entendeu que a proposta estava em desacordo com o exigido em Edital, sendo a empresa então desclassificada.

O representante da empresa **POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA** manifestou imediatamente a intenção de apresentação de recurso, em relação à desclassificação.

Em seguida a pregoeira e equipe de apoio negociaram diretamente com a empresa classificada, **KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA**, que apresentou o valor de R\$ 2.203,00 (dois mil duzentos e três reais) por barra.

Após a negociação, sagrou-se vencedora a empresa **KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA** com o **valor unitário de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por barra, total estimado de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).**

Encerrada a etapa competitiva, procedeu-se a abertura do envelope de habilitação da empresa vencedora, tendo sido verificada a regularidade da documentação apresentada.

Nada mais havendo para ser tratado, deu-se por encerrada a presente sessão, tendo sido lavrado o presente termo que lido e achado conforme, vai por todos assinado.



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua XV de Novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62

Inscr. Est.: 416.107.443.116

site: [www.saaelp.sp.gov.br](http://www.saaelp.sp.gov.br)

Tel./Fax: (14) 3269-7700

---

---

## KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA

NICOLAU EDUARDO DE GODOY BARCO

---

## POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

BRUNO NAKAMURA VELOSO PERES

**PATRÍCIA DE SOUZA**

*- Pregoeira -*

**WILLIAM DONIZETE DE ASSIS**

*- Equipe de Apoio -*