

Licitações - SAAE de Lençóis Paulista

De: Licitações - SAAE de Lençóis Paulista <licitacoes@saaelp.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de junho de 2016 16:24
Para: 'Viviane da Silva'
Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimento P.P 017/16

Prioridade: Alta

Boa tarde, Viviane

De acordo com a verificação do setor técnico, no email abaixo, o item 07 do Pregão 19.2016, pode ser aceito com a descrição que você enviou (válvula de retenção portinhola única para esgoto com portinhola flexível construída internamente em aço carbono sobre moldada externamente em poliuretano).

Atenciosamente,



Patrícia de Souza
Assistente Téc. Administrativo
Licitações e Compras
SAAE Lençóis Paulista
licitacoes@saaelp.sp.gov.br

Tel: +55 14 3269-7700
Web: www.saaelp.sp.gov.br



De: ete.controle@saaelp.sp.gov.br [mailto:ete.controle@saaelp.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de junho de 2016 16:07
Para: 'Licitações - SAAE de Lençóis Paulista' <licitacoes@saaelp.sp.gov.br>
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimento P.P 017/16

Boa Tarde

Patricia,

A vedação do item 7 pode ser também em Poliuretano (PU).



William de Assis
Encarregado E.T.E
SAAE Lençóis Paulista
ete.controle@saaelp.sp.gov.br
Web: www.saaelp.sp.gov.br

Tel: +55 14 3269-7700
Cel: +55 14 99-661-5060



De: Licitações - SAAE de Lençóis Paulista [mailto:licitacoes@saaelp.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 28 de junho de 2016 16:17
Para: William <ete.controle@saaelp.sp.gov.br>
Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimento P.P 017/16

De: Viviane da Silva [mailto:Viviane.Br@bermad.com]
Enviada em: segunda-feira, 27 de junho de 2016 15:47
Para: licitacoes@saaelp.sp.gov.br
Assunto: Solicitação de esclarecimento P.P 017/16

Prezados Senhores,

Ref. Pregão Presencial nº 017/16 – Pedido de Esclarecimento

Com relação ao Pregão em referência Objeto: **Aquisição de materiais para confecção de gaiola da treliça da linha de recalque da Estação Elevatória de Esgotos**

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Item 7

Será aceita válvula de retenção portinhola única para esgoto com portinhola flexível construída internamente em aço carbono sobre moldada externamente em poliuretano ?

Solicitamos também prorrogação de entrega dos materiais Itens 07 e 14, para 60 (sessenta) dias visto tratar-se de equipamento engenheirado, de alta performance e possuir procedência estrangeira.

Ficamos no aguardo do vosso parecer

Att;



Viviane Silva

Departamento Comercial - Saneamento
viviane.br@bermad.com

BERMAD BRASIL Indústria de Válvulas Ltda.
Tel: +55 11 3074-1199 | Ramal 109
Fax: +55 11 3074-1190
skype: bermad.viviane
www.bermad.com.br

