

## Licitações - SAAE de Lençóis Paulista

---

**De:** eta.controle@saaelp.sp.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 8 de julho de 2016 14:59  
**Para:** 'J.E. Braga Materiais - EPP'  
**Cc:** 'Licitações - SAAE de Lençóis Paulista'; engenharia@saaelp.sp.gov.br  
**Assunto:** RES: INFORMAÇÃO ESPESSURA TUBOS

Eduardo, boa tarde!

Segue a reposta logo abaixo do questionamento:

Att

### **Quirino Cochi Junior**

Coordenador de Distribuicao de Agua, Coleta,  
Afastamento e Tratamento de Esgotos  
Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Lencois Paulista  
Cel: 14 - 99652 - 8066  
Tel: 14 - 3269 - 7700 Ramal 708

---

**De:** J.E. Braga Materiais - EPP [mailto:jebraga128@yahoo.com.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 7 de julho de 2016 12:39  
**Para:** eta.controle@saaelp.sp.gov.br  
**Assunto:** INFORMAÇÃO ESPESSURA TUBOS

Boa Tarde!!

Por gentileza informar a espessura do tubo, referente aos itens 2, 4, 5 e 10.

→ Devem ser considerados tais como as conexões em sch40.

→ a composição do kit para flange deve ser considerado que, para cada parafuso dele contenha 01 porca e duas arruelas.

Aguardo retorno,

Desde já agradeço,

Grato,

Eduardo  
(16) 3979-6700