



ESCLARECIMENTO

De: Hidrosaneamento -

Para: licitacoes@saaelp.sp.gov.br

Cópia:

Cópia

oculta:


Assunto: ESCLARECIMENTO

Enviada em: 13/12/2017 | 13:27

Recebida em: 13/12/2017 | 13:27

 Imagem (3).jpg 692.56 KB

BOA TARDE,
SEGUE ANEXO ESCLARECIMENTO REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2017
Hidrosaneamento Ltda EPP
Rua: Nicolau Torelli, 114 - Jd. Alvorada
CEP: 13710-000 Tambaú/SP
Tel: (19) 3673 4816



PARA:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LENÇÓIS PAULISTA
LENÇÓIS PAULISTA / SP

REFERENTE:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017
PROCESSO Nº 52/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, VÁLVULAS DE RETENÇÃO E VÁLVULAS DE PÉ, PARA USO NAS BOMBAS DE CAPITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ETA, BOMBAS DE RECALQUE E RESERVATÓRIO NOVO DO JARDIM ITAMARATY.

A/C: DEPTO LICITAÇÕES

ATT: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
MENOR PREÇO POR ITEM

ESCLARECIMENTO DE EDITAL

A HIDROSANEAMENTO LTDA EPP, QUALIFICADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SEDIADA À AVENIDA NICOLAU TORELLI, 114, TAMBAÚ / SP, INSCRITA NO CNPJ/MF: 05.958.760/0001-20, POR SEU DIRETOR SR. ADRIANO CÉSAR ROBERTO, SÓCIO-GERENTE, PORTADOR DO RG: 25.599.682-2 CPF/MF: 190.367.558-83, CASADO, RESIDENDE E DOMICILIADO À RUA CEARÁ, 627, STA. TEREZINHA, NA CIDADE DE TAMBAÚ / SP, VEM MUI RESPEITOSAMENTE À ELEVADA PRESENÇA DE VOSSAS SENHORIAS, ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO PREGÃO PRESENCIAL EM EPÍGRAFE, CONFORME ABAIXO DESCRITO:


LOTE 01		
Quant.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
02	PEÇA	REGISTRO GAVETA 8" COM FLANGES PN16 CUNHA METÁLICA
ESPECIFICAÇÃO:		Especificações: Válvula de gaveta pressão PN 16 haste fixa em aço inox, flanges, corpo castelo, cunha e volante em ferro nodular ASTM A536, extremidades flangeadas, (8 furos) vedação em bronze industrial ASTM B-62-09, furação PN
QUESTIONAMENTO:		Muitas fundições estão trabalhando hoje com o fornecimento de "Registro de Gaveta Ferro Fundido Nodular com cunha revestida de borracha. Padrão construtivo conforme norma NBR 14968/2003, composta de cunha maciça em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 6916 CL 42012, revestida integralmente com elastômero EPDM, pintura epóxi a pó com aplicação eletrostática 150micras". Este modelo de Registro oferece melhor desempenho operacional e muitas Companhias hoje optam por esse modelo de Registro/Válvula. Gostaria de ver a possibilidade ofertar o modelo especificado acima, pois o mesmo tem a sua disponibilidade para entrega muito mais rápida.

LOTE 04		
ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO
02	PEÇA	VÁLVULA DE PÉ C/ CRIVO 10" PN10
ESPECIFICAÇÃO:		Especificações: Válvulas de pé c/ crivo 10" - Válvula de Pé (com crivo) corpo e cesto em Fofó nodular ASTM A-536; extremidade flangeada com furação Padrão PN 10; face com ressalto; internos sendo: Portinhola em Fofó nodular ASTM A-536; Anel da portinhola em Bronze ASTM B.62; Parafusos em Aço SAE Zincado 1020; Anel da cesta em Bronze ASTM B.62; Guia da Portinhola em AISI 410 Laminado Especificações: Válvula de pé s/ crivo 8" e 10" - Válvula de Pé (Sem crivo) em Fofó nodular ASTM A-536; extremidade flangeada com furação Padrão PN 10; face com ressalto; internos sendo: Portinhola em Fofó nodular ASTM A-536; Anel da portinhola em Bronze ASTM B.62; Parafusos em Aço SAE Zincado 1020; Anel da cesta em Bronze ASTM B.62; Guia da Portinhola em AISI 410 Laminado
QUESTIONAMENTO:		A Válvula ofertada poderia ser com o modelo de cesto em aço?

AGUARDO RETORNO NO EMAIL: hidrosaneamento@hotmail.com

SEM MAIS PARA O MOMENTO AGRADECEMOS A ATENÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS.

TAMBAÚ, 13 DEZEMBRO DE 2017


HIDROSANEAMENTO LTDA EPP
ADRIANO CÉSAR ROBERTO
SÓCIO - GERENTE
RG: 25.599.682-2 E CPF/MF: 190.367.558-83

05.958.760/0001-20
**HIDROSANEAMENTO
LTDA - EPP**

Avenida Nicolau Torelli, 114
Alvorada
CEP 13710-000 - TAMBAÚ - SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua XV de Novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62 Inscr. Est.: 416.107.443.116

site: www.saaelp.sp.gov.br

Tel./Fax: (14) 3269-7700

ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017 - PROCESSO 52/17

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, VÁLVULAS DE RETENÇÃO E VÁLVULAS DE PÉ, PARA USO NAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ETA, BOMBAS DE RECALQUE E RESERVATÓRIO NOVO DO JARDIM ITAMARATY.

Esclarecimento ao Edital da licitação em epígrafe, proposto por HIDROSANEAMENTO LTDA EPP, datado de 13/12/2017.

A empresa solicita:

LOTE 1		
QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO
02	Pç.	Registro de gaveta 8" com flanges PN 16 cunha metálica
Especificações: Válvula de gaveta pressão PN 16 haste fixa em aço inox, flanges, corpo castelo, cunha e volante em ferro nodular ASTM A536, extremidades flangeadas, (8 furos) vedação em bronze industrial ASTM B-62-09, furação PN.		
<i>Questionamento: Muitas fundições estão trabalhando hoje com o fornecimento de "Registro de Gaveta Ferro Fundido Nodular com cunha revestida de borracha. Padrão construtivo conforme norma NBR 14968/2003, composta de cunha maciça em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 6916 CL 42012, revestida integralmente com elastômetro EPDM, pintura epóxi a pó com aplicação eletrostática 150 micras". Este modelo de registro oferece melhor desempenho operacional e muitas companhias hoje optam por esse modelo de registro/válvula.</i>		
<i>Gostaria de ver a possibilidade de ofertar o modelo especificado acima, pois o mesmo tem a sua disponibilidade para entrega muito mais rápida.</i>		

LOTE 4		
QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO
02	Pç.	Válvulas de pé c/ crivo 10" PN 10
Especificações: Válvulas de pé c/ crivo 10" – Válvula de Pé (com crivo) corpo e cesto em Fofu nodular ASTM A-536; extremidade flangeada com furação Padrão PN 10; face com ressalto; internos sendo: Portinhola em Fofu nodular ASTM A-536; Anel da portinhola em Bronze ASTM B.62; Parafusos em Aço SAE Zincado 1020; Anel da cesta em Bronze ASTM B.62; Guia da Portinhola em AISI 410 Laminado		
<i>Questionamento: A válvula ofertada poderia ser com o modelo de cesto em aço?</i>		

Diante do requerimento de esclarecimento, conforme verificado com o Setor Técnico da autarquia, temos a dizer o que segue:

Em ambos os questionamentos a resposta é não, uma vez que os materiais mencionados pela empresa já foram utilizados em outras situações, e ficou comprovado que eles não se mostraram adequados ao local de utilização.

Portanto os licitantes deverão participar com propostas que se enquadrem ao exigido no Edital, sob pena de serem desclassificados/desabilitados.

Esclarecidos os pontos, deverá ser dada ciência do esclarecimento ao requerente, bem como ser disponibilizado junto ao Edital para que os licitantes tomem conhecimento.

Lençóis Paulista, 14 de dezembro de 2017.


PATRÍCIA DE SOUZA
Pregoeira/SAAE-LP