



RE: Solicitação de esclarecimento P.P 33/17

De: **Licitações - SAAE de Lençóis Paulista**
Para: **Viviane.Br@bermad.com**
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: **RE: Solicitação de esclarecimento P.P 33/17**
Enviada em: **15/12/2017 | 16:27**
Recebida em: **15/12/2017 | 16:27**

Boa tarde!

Em reunião com o setor técnico da autarquia, há pouco, ficaram dúvidas quanto a qual tipo de válvula é o ideal para utilização no local a que se destina.

Portanto, será analisado, e o Edital será retificado, com mudança da data de abertura.

Atenciosamente,

Patrícia de Souza
Assistente Técnico Administrativo
Licitações e Compras
S.A.A.E. - Serviço Autônomo de Água e Esgotos
Rua XV de Novembro, 1.111 - CEP 18.683-212
Lençóis Paulista - SP
Tel: (14) 3269-7700 | Ramal 712
www.saaelp.sp.gov.br

"Não imprima sem necessidade. Utilize formato PDF para arquivar. Reduza custos. Pense no meio ambiente."

AVISO LEGAL

As informações contidas nesta mensagem são de uso restrito e confidencial, protegidas por lei. Não poderão ser divulgadas sem prévia autorização por escrito. O SAAE de Lençóis Paulista não se responsabiliza por possíveis conclusões, opiniões ou informações que não se relacionem com assuntos que não sejam de seu interesse, ou que sejam mal interpretadas. Caso você não seja o destinatário ou o responsável pela entrega desta mensagem, solicitamos que a apague imediatamente e comunique ao remetente o evento ocorrido.

De: "Viviane da Silva" <Viviane.Br@bermad.com>
Enviada: 2017/12/15 14:00:45
Para: licitacoes@saaelp.sp.gov.br
Assunto: Solicitação de esclarecimento P.P 33/17

Prezados Senhores,

Ref. Pregão Presencial nº 033/17– Pedido de Esclarecimento

Com relação ao Pregão em referência Objeto: **A aquisição de registro de gaveta, válvulas de retenção e válvulas de pé, para uso nas bombas de captação e distribuição da ETA, bombas de recalque e reservatório novo do Jardim Itamaraty**

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Favor confirmar o modelo de válvula controladora de nível a ser ofertado. Deverá ser uma válvula com piloto hidráulico de alívio ou válvula controladora de nível com boia elétrica e solenoide? Ressaltamos que para operação bidirecional, a válvula deve ser de controle de nível por alívio.



Ficamos no aguardo do vosso parecer

A ;

