



VISTA "TETO"
Locação Hidráulica
Raiamento Teto





DETALHE DO GUARDA
CORPO DE TETO



DETALHE DA JUNÇÃO
DO COSTADO E DO FUNDO



DETALHE DA
ESCADA INTERNA



DETALHE DA ESCADA E
DO GUARDA CORPO



DETALHE DA
INSPEÇÃO DO COSTADO



DETALHE DA JUNÇÃO
DO COSTADO AO TETO



DETALHE DA INSPEÇÃO
DO TETO



DETALHE DA
VENTILAÇÃO

- LONGARINAS DO TETO
- ARGOLÃO TETO



DETALHE DAS SOLDAS
DO COSTADO

ITENS/DETALHES				
ITEM	TIPO CONEXÃO	–	QTDE	DESCRIÇÃO DOS ITENS/CHAPARIA/REFORÇOS/SUPORTES
C1	FLANGE – 6"		1	C1 DRENO
C2	FLANGE – 10"		1	C2 SAÍDA
C3	FLANGE – 8"		1	C3 ENTRADA
C4	FLANGE – 8"		1	C4 EXTRAVASOR

	ACESSÓRIOS		
	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO MATERIAL
	CHAPARIA–COSTADO/TETO/FUNDO	–	AÇO QUALIDADE ESTRUTURAL
	ESCADA INTERNA	1	PERFIL METÁLICO
	ESCADA EXTERNA	1	PERFIL METÁLICO
	GUARDA CORPO – ESCADA EXT.	1	PERFIL METÁLICO
	GUARDA CORPO – TETO	1	PERFIL METÁLICO, ALTURA E DIÂMETRO CONFORME NORMA
B2	BOCA DE VISITA COSTADO/TETO	1	CHAPA AÇO – Ø600mm
B1	BOCA DE INSPEÇÃO – COSTADO	1	CHAPA AÇO – Ø600mm
	NICHOS FIXAÇÃO	0	AÇO QUALIDADE ESTRUTURAL
	SUPORTE PARA–RAIO	1	–
	SUPORTE LAMPADA PILOTO	1	–
	ABRAÇADEIRAS P/ TUBULAÇÃO	–	PERFIL METÁLICO
	ACABAMENTO SUPERFICIAL	–	INTERNO E EXTERNO
	PINTURA E REVESTIMENTO	1	CONFORME TERMO DE REFERENCIA

ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO			
CAPACIDADE (m3)	500M3	INSPEÇÃO	CONFORME TERMO DE REFERENCIA
DIMENSÕES	Ø11,50 X H4,90	PINTURA	CONFORME TERMO DE REFERENCIA
NORMA DE PROJETO	NBR–7821 / API–650		

SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS
DE LENÇÓIS PAULISTA

RESERVATÓRIO CILINDRICO 500.000L – Ø.11,50 x 4,90.H

OBRA: SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO RA02 ALMOXARIFADO

ENDEREÇO OBRA:
NOVE DE JULHO JUNTO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

AUTOR DO DESENHO:		CREA:		FOLHA ÚNICA
DATA: 30/11/2016	ESCALA: S/ ESCALA	REV.: 0	MEDIDAS: EM MILÍMETROS(mm)	
				Cód. Desenho: REF_RA02/16